

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ
ОКТАБЬРЬСКИЙ КАЛАҺЫ КАЛА ОКРУГЫ
«ОКТАБЬРЬСКОММУНВОДОКАНАЛ»
МУНИЦИПАЛЬ
УНИТАР ПРЕДПРИЯТИЕҺЫ



МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
«ОКТАБЬРЬСКОММУНВОДОКАНАЛ»
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД
ОКТАБЬРЬСКИЙ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Почтовый адрес: 452600, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Кувыкина, 23,
тел. (34767) 4-04-97, 5-30-36, 5-44-53, 5-44-02, факс 4-04-97

Реквизиты: ИНН 0265026710, КПП 026501001, ОГРН 1050203331056, Р/С 40702810306380102749 в ОСБ 7408
Башкирский Банк СБ РФ, К\С 30101810300000000601, БИК 048073601, ОКПО 77841980, ОКАТО 804350000000,

E-mail: mur_ovk@mail.ru

№ 03/07 от « 21 » 02 2011 г.

На № _____ от « _____ » _____ 20__ г.

Директору ООО СК «Ролстрой»
Р.Х.Хисматуллину

Технические условия на водоснабжение и водоотведение
проектируемого объекта «Пятиэтажный жилой дом
со встроенными помещениями административного назначения
по ул. Губкина, д.15 в г.Октябрьский Республики Башкортостан»
Максимальная нагрузка:

Объем водопотребления –60 м3/сут.;

Объем водоотведения –60 м3/сут.

Срок действия технических условий 2 года.

Срок подключения указанного объекта капитального строительства будет определен согласно
графика проектирования и строительства объекта (от заказчика строительства).

Технические условия подключения

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Подключение проектируемого 5-ти этажного жилого дома по ул. Губкина, д.15,
возможно в действующий водопровод диаметром $D=150$ мм по ул. Губкина.

Давление в сети - 2,6 атм.

Давление в ночное время – 3,0-4,0 атм.

ВОДООТВЕДЕНИЕ

Отведение стоков предусмотреть в действующий канализационный коллектор $D=200$ по
ул.Свердлова.

Примечание: Тариф на подключение к централизованным сетям водоснабжения и
водоотведения предьявляться не будет.

Директор

А.А.Имангулов